



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Хабаровскому краю

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Хабаровскому краю 680038, г.Хабаровск, ул. Серышева, д. 60, т. 8 (4212) 41-29-40, 41-95-57, e-mail:
osguhab@sovintel.ru телефон доверия 8 (4212) 41-62-62

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Верхнебуреинскому муниципальному району
682030, п. Чегдомын ул. Центральная, 51 каб. 4 3 этаж тел./факс 8 (42149) 5-14-43, e-mail:
mchstgd@tgd.kht.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 70/1/1

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты
и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Юридическому лицу муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования
детская школа искусств

Должностному лицу директору Притчиной Ирине Анатольевне.

*здание организации дополнительного образования, класса функциональной пожарной опасности Ф.4.1,
категория риска «значительная» используемое (эксплуатируемое) муниципальным бюджетным
учреждением дополнительного образования детская школа искусств -682071 Хабаровский край
Верхнебуреинский район п. Новый Ургал ул. Донецкая,6
Место фактического осуществления деятельности юридического лица: 682071, Хабаровский край,
Верхнебуреинский район п. Новый Ургал ул. Донецкая,6, правообладатель объекта защиты: муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа искусств (юридический адрес:
682071 Хабаровский край, Верхнебуреинский район п. Новый Ургал ул. Донецкая,6*

(полное наименование объекта (-тов) защиты, полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),

эксплуатирующего объект защиты)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Верхнебуреинского муниципального
района по пожарному надзору Юрчик Р.В. от 14.09.2018 № 70

в период с 09 час.30 мин. « 10 » октября 2018 года по 11 час. 00 мин. « 10 » октября 2018 года; с 09 час. 00
мин. до 10 час. 00 мин. «15» октября 2018 года;

проведена проверка старшим инспектором ОНДиПР по Верхнебуреинскому муниципальному району

должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,
капитаном внутренней службы Соболевой Еленой Александровной (государственным инспектором Верх-

наименование и адрес объекта защиты
небуреинского муниципального района по пожарному надзору), главным государственным инспектором
Верхнебуреинского МР по пожарному надзору Юрчиком Ростиславом Владимировичем.

здание организации дополнительного образования, класса функциональной пожарной опасности Ф.4.1,
категория риска «значительный», используемое (эксплуатируемое) муниципальным бюджетным
учреждением дополнительного образования детская школа искусств -682071 Хабаровский край
Верхнебуреинский район п. Новый Ургал ул. Донецкая,6

совместно с директором Притчиной Ириной Анатольевной

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в проверке)

государственного пожарного надзора, в соответствии со статьями 4-6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; в соответствии со статьями 21, 25, 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ, необходимо провести мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на объекте защиты, устранить нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № п/п | Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|-------|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | ДШИ не выделена в отдельный пожарный отсек от иных помещений общественного назначения | Ст.5 ФЗ-123, п. 5.6.2 СП 4 131302013 | 01.09.2019 | |

Согласно части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск (индивидуальный пожарный риск) не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.

Согласно статье 5 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности. Согласно части 3 статьи 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.


При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Старший инспектор ОНДиПР по Верхнебуреинскому муниципальному району
Соболева Е.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)




(подпись)

М.И.П.

« 15 » октября 2018 года

Предписание для исполнения получил:


(подпись)


(должность, фамилия, инициалы)

« 15 » 10 2018 года

Результаты внеплановых проверок

| Дата проведения проверки | № невыполненных пунктов | Кто проводил проверку | | Кто ознакомлен | |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|---------|-------------------------|---------|
| | | Должность, Фамилия И.О. | Подпись | Должность, Фамилия И.О. | Подпись |
| | | | | | |
| | | | | | |